ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Структура условного обозначения													
Тип КТП	Столбовая на одном или двух столбах (КТП/С)												
	Мачтовая (КТП/М)												
	Киосковая тупиковая (КТП/Т)												
	Киосковая проходная (КТП/П)												
	Тупиковая одноблочная мощностью до 250 кВА (2КТП/Т)												
	Тупиковая двух или трехблочная (КТП/Т)												
	Проходная двух или трехблочная (КТП/П)												
	Тупиковая утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП)												
	Проходная утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП)												
Количество трансформаторов	один	два											
Тип трансформатора	ТМ	ТМГ	Сухой										
Мощность силового трансформатора, кВА	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1250	1600	2500	
									V				
Схема и группа соединений силового трансформатора	У / У	Д / У											
Исполнение КТП	проходная	тупиковая											
Класс напряжения по стороне ВН, кВ	6	10											
Коммутационный аппарата на вводе ВН	ВНА;	РВЗ;	ВВ/TEL (вакуумный выключатель);	РЛНД;	НЕТ								
Секционирование по стороне ВН	да	нет											
Наличие разрядников или ОПН, РУВН	РВО	ОПН	нет										
Исполнение вводов РУВН	воздух	кабель	воздух-кабель										
Исполнение выводов РУНН	воздух	кабель	воздух-кабель										
Коммутационный аппарата на вводе НН: рубильник, автомат типа	ВР	РЕ	ВА										
Коммутационный аппарата на вводе НН: исполнение	стационарный	выкатной											
Коммутационные аппараты отходящих линий НН	РПС	ВА или АЕ	RBK ARS	QEZ	Moeller	legrand	schneider	ABB					
Токи фидеров, А	25	31,5	40	63	80	100	160	250	400	630	1000	1600	
Количество отходящих линий, шт.								2	4	2			
Учет энергии Р1	Да												
Тип счетчика (по умолч. «Меркурий»)	ЦЭ 6803ВМ 220В 5-60А 3Ф. 4пр. М Р31												
Уличное освещение	да	нет											
Учет энергии Р1 на уличн. освещ.	да	нет											
Тип счетчика (по умолч. «Меркурий»)													
Цвет КТП. (Типовой цвет RAL 7044 Светло-серый)	Типовой												
Наличие АВР	да	нет											
Наличие разрядников, РУНН	РВН	ОПН	нет										
Наличие коридора обслуживания	по РУВН	по РУНН	нет										
Приборы контроля напряжения и тока	на вводе НН	на отходящих линиях	Нет.										
Дополнительные требования	шины изготовить алюминием,												

☎ +7 (495) 784-85-79, 7 (964) 558-97-32