

№ п/п	Запрашиваемые данные			Ответы заказчика	
				1-стороннее питание	2-стороннее питание
	Схема главных цепей				
2.	Номер схемы главных цепей				
3.	Номинальное напр., кВ	6	10		
4.	Номинальный ток, А	630	1000		
5.	Исполнение ввода	воздух	кабель		
	Исполнение вывода	воздух	кабель		
6.	Тип вакуумного выключателя или выключателя нагрузки	ВВ/AST-10-20/630			
		ВВ/TEL-10-20/630			
		ВВТ, ВВП, ВВУ-СЭЩ			
		ВНАзп-10/630-20			
7.	Шинный разъединитель	РВВ-10/630			
8.	Линейный разъединитель	РВЗ-10/630			
9.	Опер. напр. цепей управл., В	~220			
10.	Опер. напр. питания РЗА, В	-220	~220		
11.	Тр-р напряжения (ТН)	3хЗНОЛ.06			
12.	Тр-р собствен. нужд (ТСН)	ОЛС-1,25			
13.	Предохранитель тр-ра	ПКН-001			
14.	Тр-р тока: коэф. тр-ции, кл. точности, количество	ТОЛ -10			
15.	кол-во Счетчик	Меркурий 230 ART00			
		СЭТ-4ТМ.03М.			
16.	Тр-р тока нулев. посл-ти	ТЗЛМ	ТЗРЛ		
17.	Тип микропроцессорной защиты (РС80М2, REST.02, РС83, Сириус-2Л, и др.)				
18.	Токовые реле (указать номинал)	МТЗ			
		Отсечка (ТО)			
		ЗЗН			
19.	Ограничение нагрузки	ЗЗН-1			
20.	АПВ	1-кратн.	2-кратн.		
21.	Ограничители перенапряжений (ОПН)				
22.	Количество и сечение кабеля				
23.	Обогрев релейного отсека (ПЭТ-4 с ДТКБ-48)				
24.	Количество заказываемых ячеек				
25.	Штатно устанавливаемое оборудование			Уплотнители дверей, внутренние замки	
26.	Дополнительно заказываемое оборудование				
27.	Сроки изготовления				
28.	Данные заказчика	Наименование объекта			
		Заказчик и его адрес			

